

SIA "Bauskas siltums" LV43603001681
Ministru kabineta noteikumu Nr.243 pielikuma
2. tabula.
"Siltumenerģijas pārvaldes, sadales un
pārdošanas energoefektivitātes rādītāji"
2019. gads

2. Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes rādītāji

Nr.p.k.	Pozīcija	Mērvienība	Rādītāji
1.	Tīklos saņemtais siltumenerģijas daudzums, kuru siltuma avots nodod tā izejā.	MWh	33360
2.	Patērētājiem pārdotais siltumenerģijas daudzums	MWh	29509
3.	Siltuma zudumi tīklā	MWh	3851
4.	Relatīvie siltuma zudumi tīklā (3./1.*100)	%	11.54
5.	Elektroenerģijas patēriņš siltuma pārvadei un sadalei.	kWh	369098
6.	Elektroenerģijas patēriņš uz vienu pārdotās siltumenerģijas vienību (5./2.)	kWh/MWh	12.51
7.	Tīkla ūdens caurplūde	m ³	1602478
8.	Tīkla ūdens dzesēšanas kvalitāte (2./7.)	MWh/m ³	0.02
9.	Tīkla ūdens piebarošanas daudzums	m ³	658
10.	Tīkla ūdens piebarošanas daudzums uz vienu MWh (9./1.)	m ³ /MWh	0.02

Sagatavoja:

ekonomists G.Balodis