

SIA "Bauskas siltums" LV43603001681
Ministru kabineta noteikumu Nr.243 pielikuma
2. tabula.
"Siltumenerģijas pārvaldes, sadales un
pārdošanas energoefektivitātes rādītāji"
2021. gads

2. Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes rādītāji

Nr.p.k.	Pozīcija	Mērvienība	Rādītāji
1.	Tīklos saņemtais siltumenerģijas daudzums, kuru siltuma avots nodod tā izejā.	MWh	37110
2.	Patērētājiem pārdotais siltumenerģijas daudzums	MWh	33739
3.	Siltuma zudumi tīklā	MWh	3371
4.	Relatīvie siltuma zudumi tīklā (3./1.*100)	%	9.08
5.	Elektroenerģijas patēriņš siltuma pārvadei un sadalei.	kWh	354155
6.	Elektroenerģijas patēriņš uz vienu pārdotās siltumenerģijas vienību (5./2.)	kWh/MWh	10.50
7.	Tīkla ūdens caurplūde	m ³	1562714
8.	Tīkla ūdens dzesēšanas kvalitāte (2./7.)	MWh/m ³	0.02
9.	Tīkla ūdens piebarošanas daudzums	m ³	1147
10.	Tīkla ūdens piebarošanas daudzums uz vienu MWh (9./1.)	m ³ /MWh	0.03

Sagatavoja:

ekonomiste I.Skotele